



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 042 / 000923
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

**CABLE CON RESISTENCIA INTRINSECA AL FUEGO, DESTINADO A CIRCUITOS DE
SEGURIDAD, CON AISLAMIENTO DE SILICONA Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA,
CONDUCTOR FLEXIBLE (0,6/1KV).**

**CABLE WITH INTRINSIC RESISTANCE TO FIRE, INTENDED FOR USE IN EMERGENCY CIRCUITS,
RUBBER SILICONE INSULATED AND POLYOLEFIN SHEATHED, FLEXIBLE CONDUCTOR (0,6/1KV).**

Designación Designation	Marca Comercial Trade Mark	Limitación Restriction	Resistencia al Fuego Resistance to fire	Pantalla Screen
SOZ1-K 0,6/1 KV PH 90 (AS+)	DRAKA 05 PROTECH ZH	De 1 a 5 conductores. Desde 1,5 mm ² hasta 630 mm ² .	PH 90	Aluminio/Poliester
SZ1-K 0,6/1 KV PH 90 (AS+)	DRAKA 05 PROTECH ZH	De 1 a 5 conductores. Desde 1,5 mm ² hasta 630 mm ² .	PH 90	Sin Pantalla

suministrado por

supplied by

DRAKA CABLES INDUSTRIAL, S.A.
PI CAN VINYALETS, 2
08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona - ESPAÑA)

y elaborado en

and manufactured in

PI CAN VINYALETS, 2
08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona - ESPAÑA)

es conforme con

complies with

UNE 211025:2007

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 42.01.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 42.01.

Fecha de concesión: **2008-07-21**

First issued on:

Fecha de caducidad: **2013-07-21**

Expires on:


El Director General de AENOR
General Manager